



記号 □給水 ▲ガス 調理場 ○ガスホースカラン 給排水 給気 排水水 排気 ○スイッチ(単相) ○スイッチ(三相) ○コンセント(単相) ○コンセント(三相) ⊗電動機(単相) ⊗電動機(三相) ⊗換気機 ⊗換気機 ⊗換気機 ⊗換気機	工事名称 東庄町学校給食センター厨房設備設置工事 2階 平面図	縮尺 1/100 作成日 2019.7.29
		19H-C8-002A-A3B9C2-2

No.	品名	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(LPG)		エアー			電気(50Hz) kW			フード	使用量				荷重		備考			
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	接続	消費量	圧力	IP100V	IP200V	3P200V		初期水	水	初期湯	湯	静荷重	動荷重				
																			kg/H	MPa	△△△									△△△	△△△	⊠
E7	サイの目切り機	390	565	820	1	DC-81	15A-1												0.75											切さい能力:1200kg/h		
E8	移動式サイノ目切り機置台	1100	750	600	1	TK-1170CWB																										
E9	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N													2.2											収容能力:包丁20本 まな板10枚 アジャスト脚仕様		
E10	スタックカート	695	900	810	6	STC-20																										
E11	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB																										
E12	移動台	1200	750	850	2	TK-127MSDVB																										
E13	食材運搬車	1350	650	1000	4	FW-13602MDB																										
E14	ステンレス製回転釜	1725	1370	855	4	AS1-51A特	20A-1	20A-1	床	25A-1	20A-1	76	0.25																		要GF 蒸気式 両面式 沸水量:300L 蓋回転仕様 脚:-105mm	
E15	移動台	1300	850	600	3	TK-138MSDVB-S																										
E16	器具消毒保管機	1290	750	1920	2	EMK-1504N													9.5												片面式 棚数:3段 アジャスト脚仕様	
E17	3槽シンク	2400	750	850	1	S3-247BDB	15A-3	15A-3	40A-3																							82 522
E18	作業台	750	750	850	1	TK-77BDB			40A-1																							19
E19	器具消毒保管機	1290	950	1860	1	EWK-1504N特													9.5													棚数:3段 両面式 アンカー中打タイプ
E20	掃除用具入れ	500	500	2000	2	DS-55C2																										35
揚物・焼物・蒸物室																																
F1	移動台	900	600	850	3	TK-96MSDVB																										25
F2	コンビオープン	1220	935	1720	1	ACO-300EW	15A-1		40A-1										18.7 x2													要GF 電気式 棚数:15段x2 両面式 ラック・カート別途
F3	コンビオープン用ラック	586	740	1225	2	ACO-300用																										23
F4	コンビオープン用カート	596	920	415	2	ACO-300用																										35
F5	連続フライヤー	2160	1340	1515	1	DEC-20B-X			床										33.2													要GF 電気式 能力:1200個/h(冷凍コロッケ60g) 連続機(HYT-250E)付
F6	移動台	900	600	600	1	TK-96MSDVB-S																										20
F7	移動台	1300	850	600	2	TK-138MSDVB-S																										38
F8	作業台	1500	750	850	2	TK-157BDB			40A-1																							37
F9	3槽シンク	2400	750	850	1	S3-247BDB	15A-3	15A-3	40A-3																							82 522
F10	掃除用具入れ	500	500	2000	1	DS-55C2																										35
和え物室																																
G1	真空冷却機	1420	1470	2005	1	CM-60EW	25A-1		25A-2 20A-2 15A-2	20A-1		40	0.25						2.4													1300 1400 棚仕様 90℃→18℃(約23分) 60kg/バッチ 別途メーカーフロー図参照のこと
G2	冷蔵庫	1500	800	1910	1	HR-150A-ML			40A-1										0.294													有効内容積:1347L
G3	器具消毒保管機	900	950	1920	1	EWK-1004N													6.75													片面式 棚数:3段 アジャスト脚仕様
G4	2槽シンク	1200	750	850	1	S2-127BDB	15A-2	15A-2	40A-2																							47 257
G5	缶切機	230	450	388	1	電動式													0.1													10
G6	作業台	1800	750	850	1	TK-187BDB			40A-1																							43
G7	スタックカート	695	900	810	4	STC-20																										25
G8	食材運搬車	1350	650	1000	1	FW-13602MDB																										45

*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。
*ガス消費量 1kW/h=860Kcal/h

AiHO 株式会社 AiHO				工事名称 東庄町学校給食センター厨房設備設置工事	作成日 2019.7.23
検閲	設計	営業	担当	図面名称 厨房機器一覧表 3/5	備考 19H-CB-002A-A383C2-2

No.	品名	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(LPG)		エア			電気(50Hz) kW			フード	使用量				荷重		備考		
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	接続	消費量	圧力	IP100V	IP200V	3P200V		初期水	水	初期湯	湯	静荷重	動荷重			
																														kg/H	MPa
G9	和え物用回転釜	1620	1260	790	1	AS1-31A特	20A-1	20A-1	床																			280	360	両面式 湯水量:200L 蓋回転仕様	
G10	移動台	1300	850	600	1	TK-138MSDVB-S																						38			
G11	掃除用具入れ	500	500	2000	1	DS-55C2																						35			
	米庫、洗米室、炊飯室																														
H1	SUS430フラットシェルフ	1232	600	1646	4	BC286A6DS12																						52		棚数:4段 ポスト4本(BC283A1500S) 移動式	
H2	水切台付2槽シンク	1800	750	850	1	PS2-187BDB-R	15A-2	15A-2	40A-2																			62	282		
H3	自動式電動水圧洗米機	785	755	H	1	EP-52A特	20A-1		床										0.82								175	1800	110	235	洗米能力:30kg/回 学校給食仕様 洗米SW付 送米管特殊
H4	浸漬充填機	1365	735	2020	1	AMP-5特	20A-1		40A-1																		200	240	130	330	貯米量:98kg 容量+14kgUP(高さ:100mmUP) コンベヤ+450mm延長 離隔EP対応(高さ:200mmUP他)、ライトステップ(DB2.0-3N)付属
H5	ライスフレンド	1800	770	1440	1	ARS-15R						20A-1	69.0							0.1									500	740	炊飯能力(水炊):17釜/h(精米70kg) ガバナー付
H6	直線型ローラーコンベヤ	1000	475	995 975	1	CBF-4S																							32		ローラー:SUS304
H7	直線型ローラーコンベヤ	461 450?	475	975 970	1	CBF-4S																							15		ローラー:SUS304
H8	カーブ型ローラーコンベヤ	1107.5 (30')	475	970 950	1	CBF-4C																							25		ローラー:SUS304
H9	直線型ローラーコンベヤ	769 750?	475	950 940	1	CBF-4S																							21		ローラー:SUS304
H10	カーブ型ローラーコンベヤ	1107.5 (30')	475	940 920	1	CBF-4C																							25		ローラー:SUS304
H11	炊飯釜	480	332	230	29	ARS-15用																							6.0		4.2kg炊き
H12	ストッパー装置付 ローラーコンベヤ	857.5	475	920 900	1	CBF-4ST																							32		ローラー:SUS304
H13	自動回転ほぐし機	1810	1255	1870	1	ADU-20A特	15A-1	15A-1	床																				270		能力:20釜/h 学校給食仕様 アイホット対応 ライトステップ(DB2.0-3N) 付属
H14	ライスチェッカー	1800	475	700	1	ALM-3														0.018									90		学校給食仕様 両端ストッパー付
H15	移動台	1300	850	600	2	TK-138MSDVB-S																							38		
H16	直線型ローラーコンベヤ	1500	575	850	1	CBF-5S																							45		ローラー:SUS304
H17	2槽シンク	1800	750	850	1	S2-187BDB	15A-2	15A-2	40A-2																				60	390	
H18	ドライ式ローラーコンベヤ	1500	600	600	1	ODF-60S特			40A-1																				60		固定式 排水トラップ付
H19	炊飯釜カート	850	550	1500	2	4.2kg釜用																							35		
H20	掃除用具入れ	500	500	2000	1	DS-55C2																							35		
	洗浄室、コンテナ室、残菜庫																														
J1	移動台	1200	750	850	2	TK-127MSDVB																							35		
J2	ドライ式ローラーコンベヤ	3000	500	750	2	ODF-50S特																							95		移動式 連結仕様 ドレンバルブ付 終端ストッパー付
J3	移動台	1200	900	850	2	TK-129MSDVB																							38		
J4	コンテナ洗浄機	3990	2200	2690 (700)	1	WAC-36S特	32A-1		50A-3	40A-1	20A-1	275	0.2								12.125	タ'外x2	472	1320					1800	2495	蒸気式 能力:12台/h ダクト接続φ216x2 排水配管直結仕様 脚::50mmUP 移動台洗浄可能型
J5	食器洗浄機	6900	1930	2300	1	WFB-60W特	40A-1		50A-9	40A-1	20A-1	145	0.2								29.7	タ'外x2	1350	1290					3700	5950	蒸気式 出口:300mm延長 排水配管直結仕様 二分割
J6	受台	1600	600	850	1	TK-166DB特			40A-1																				40		サンフリック製スノコ付
J7	移動台	1200	750	800	4	TK-127MSDVB																							35		
J8	欠番																														
J9	自動食器・食洗洗浄機	5180	850	2040	1	AEN3-3NU特	20A-1 32A-1		50A-6	32A-1	15A-1	360	0.2								6.9	タ'外x2	300	3060					930	1230	蒸気式 能力:1400枚/h(食器φ150),1100個/h(食缶φ325) 出口:300mm延長 排水配管直結仕様 ダクト接続仕様

*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

*ガス消費量 1kW/h=860Kcal/h

株式会社 IHO
東庄町学校給食センター厨房設備設置工事
作成日 2019.7.23

図面名称 厨房機器一覧表 4/5
図番 19H-CB-002A-A3B3C2-2

